

Otwock, dnia 07.03.2022 r.

Otwocki Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
ul. Andriollego 64, 05-400 Otwock

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPO- WANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Budowa agregatu kogeneracyjnego o mocy elektrycznej 0,999MW i sprawności ogólnej nie mniejszej niż 88% wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz jego uruchomienie i przekazanie do eksploatacji na terenie Kotłowni OZEC w Otwocku”, nr sprawy: ZP.271.1.2022.OZEC

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) zamawiający przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie nr 8

Dotyczy załącznika nr 1 Opis przedmiotu zamówienia – pkt. 1.2. Podstawowe minimalne parametry zespołu kogeneracyjnego/tabela - drugi wiersz - prosimy o zmianę zapisu na:

Sprawność elektryczna min. 42%

Lub alternatywnie jeżeli ma być dotrzymany warunek sprawności elektrycznej min. 42,9%

- trzeci wiersz - prosimy o zmianę zapisu na:

Nominalna moc cieplownicza układu odzysku ciepła min 1020kW

- czwarty wiersz - prosimy o zmianę zapisu na:

Sprawność cieplownicza układu odzysku ciepła 44%

Tekst pod tabelą – prosimy o zmianę zapisu na:

Emisja związków szkodliwych (obciążenie nominalne, 5% O₂ w spalinach):

- NO_x < 500 mg/ Nm³

- CO < 1000 mg/ Nm³

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zmian i podtrzymuje wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia (z uwzględnieniem zmian dokonanych w odpowiedzi na pytania w piśmie z dnia 4.03.2022 r.)

Powyższa odpowiedź jest wiążąca dla stron postępowania.

Prezes
Krzysztof Balcerzak