



proj. złącze kablowe  
ZK-4 (4xARS400A)

proj. linia kablowa WLZ  
od złącza z licznikiem (przy stacji TRAF0)  
do proj. ZK-4 - zasilanie agregatu  
kabel YAKXs 4x120mm<sup>2</sup> długość 240m (245m)  
w rurach osłonowych DVR110mm - 230m  
w rurach osłonowych SRS110mm - przepusty pod wjazdami<sup>94</sup> długość 14m

**PROPOZYCJA ZASILANIA  
LODOWISKA**

140-6/10

proj. linia kablowa WLZ  
od złącza z licznikiem (przy stacji TRAF0)  
do proj. ZK-4 - zasilanie agregatu  
kabel YAKXs 4x120mm<sup>2</sup> długość 240m (245m)  
w rurach osłonowych DVR110mm - 230m  
w rurach osłonowych SRS110mm - przepusty pod wjazdami<sup>94</sup> - długość 14m

przecisk - 6m

przecisk - 8m

ISTN.  
STACJA  
TRAF0

proj. złącze kablowe  
ZK-3/PP - projekt i wykonanie  
PGE Dystrybucja