

Otwock, 21 sierpnia 2020 r.

Zamawiający:
Otwocki Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
ul. Andriollego 64
05-400 Otwock

ZP.271.3.2020.OZEC

Strona internetowa Zamawiającego

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest: **Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą w Otwocku przy ul. Poniatowskiego. Nr postępowania: ZP.271.3.2020.OZEC.**

Zamawiający – Otwocki Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., działając na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, uprzejmie informuje, że 19.08.2020 r. wpłynęło pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ. Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie.

Pytanie:

Brak w załączonej dokumentacji – schematu rozdzielnic piętrowych szachtów instalacyjnych (TE, TT). Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, schematy rozdzielnic piętrowych TE zawarto na rys. głównej rozdzielnicy tj. rys. E9, z uwagi na ich niewielki stopień skomplikowania, natomiast na schemacie E12 wskazano iż w rozdzielnicach piętrowych TT następuje tylko rozdział przewodów, stąd brak ich schematu, powyższe dotyczy Projektu wykonawczego – Projekt dwóch budynków wielorodzinnych przy ul. J. Poniatowskiego w Otwocku; **Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych** – TOM 4/10, stanowiącego załącznik Nr 14 do SIWZ.

Z poważaniem
Krzysztof Balcerzak
Prezes Zarządu

.....
(podpis Zamawiającego)